



Min. 1,5m mellem slanger
Jordslanger nedgraves i
dybde a 0,9-1,2m

- ① Manifold
3x200m 40mm PEL
- ② Hovedledning 2x25m
50mm PEL
Min. 1m mellem slanger.