

Spildevands- og
vandforsyningskontoret
Journ.nr. bedes anført ved besvarelse.
J.nr.M 2021-0043
Ref.: BV/8
Den

Anvendelse af IPA-sprit i jordvarmeanlæg

I vores telefonsamtale den 2. oktober lovede jeg at sende dig kopi af godkendelsen af anvendelse IPA-sprit i jordvarmeanlæg. Desuden drøftede vi nedsættelse af afstandskravet efter bekendtgørelsens § 8, stk. 3, når der anvendes IPA-sprit.

Den generelle kompetence efter den nuværende miljøbeskyttelseslovs § 19 blev med ændringen af miljøbeskyttelsesloven ved lov nr. 358 af 6. juni 1991, som trådte i kraft 1. januar 1992, flyttet fra Miljøstyrelsen til amterne. Med bekendtgørelse nr. 918 af 18. december 1991, som også trådte i kraft 1. januar 1992, blev kompetencerne efter de tilhørende bekendtgørelser tilsvarende flyttet.

Slettet: nr. 310 af
Bekendtgørelse

Dette indebærer at de kompetencer som efter bekendtgørelse nr. 522 af 2. december 1980 er tillagt Miljøstyrelsen, nu ligger hos amtet. Dette gælder både tilladelser, jf. § 2, stk. 2, godkendelse af frostsikrings- og korrosionsbeskyttelsesmidler, jf. § 6, stk. 4 og udtalelser, jf. § 8, stk. 5.

For så vidt angår bekendtgørelsens øvrige bestemmelser hvorefter Miljøstyrelsen har kompetence, er den bagvedliggende lovgivning ændret i mellemtiden, hvorfor tolkningen af disse er kompliceret. Generelt kan det dog anføres at Miljøbeskyttelseslovens almindelige klageregler også gælder for tilladelser til jordvarmeanlæg.

./ Jeg vedlægger hermed som lovet kopi af Miljøstyrelsens godkendelse af Glycosprit A og C af 10. juli 1981. Sammensætningen af de godkendte midler, Glycosprit A og C, fremgår af ansøgningen, hvoraf det endvidere er anført, at sammensætning af Glycosprit ikke må oplyses over for andre. Produkterne svarer dog ifølge Janne Forslund i det væsentlige til IPA-sprit, som er ren sprit, tilsat 10 % isopropylalkohol som denatureringsmiddel.

Det fremgår af godkendelsesbrevet at kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelse nr. 522 af 2. december 1980 kun kan meddele tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg hvis anlægget er placeret i overensstemmelse med reglerne i § 8. Det tilføjes dog at Miljøstyrelsen i forbindelse med behandlingen af konkrete ansøgninger vil være indstillet på at tillade mindre afstande for anlæg der indeholder Glycosprit A og C. Det er dog ikke muligt efter den gældende bekendtgørelse at nedsætte afstandskravene generelt. I praksis har Miljøstyrelsen generelt anbefalet at afstandskravene i bekendtgørelsens § 8 halveres når der anvendes IPA-sprit.

Kravet i bekendtgørelsens § 9 om at der inden for et område på 10.000 m² omkring anlægget ikke må være placeret jordvarmeanlæg med et samlet indhold på mere end 300 l glycol, er fastsat på baggrund af betragtninger om at koncentrationen af glycol ikke må blive så stor at den mikrobielle nedbrydning hæmnes. I denne henseende er Miljøstyrelsens vurdering for IPA-sprit ikke anderledes end for glycol.